



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А,
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-43, 45-12-16
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

Отделение надзорной деятельности Центрального района ОНД г. Кемерово
650000 г. Кемерово, ул. Терешковой, 14А, телефон/факс (384-2) 77-26-69

г. Кемерово
(место составления акта)

«27» октября 2014г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 296

По адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62 Б

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 296 от 18.09.2014г. изданного зам. начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
деятельности г. Кемерово Перминовой Натальи Алексеевны

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая /выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №41»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.10.2014 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

17.10.2014 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

24.10.2014 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

27.03.2014 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением НД Центрального района ОНД г. Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение о
проверке вручено 01 октября 2014 года в 13 часов 54 минут при помощи факсимильной связи:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Тришнев Александр Владимирович
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется))

[Подпись]
(подпись)

«01» октября 2014 г.

13 час. 54 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Дручинин Алексей Иванович, государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных

г. Кемерово по пожарному надзору

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Григорьева Ирина Владимировна
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
 иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
 индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
 саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	МБОУ «Гимназия № 41»

В ходе проведения проверки:

Ранее выявленные нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) срок исполнения которых не истек в соответствии с предписанием № 60/1/49 от 27.03.2014г., по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	На 4-ом этаже отсутствуют двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток (лестничные клетки №14, №17 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390; п. 6.18* СНИП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
2	Вторая дверь второго эвакуационного выхода из спортзала открывается не по направлению эвакуации;	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.17 СНИП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
3	В полу на пути эвакуации из спортзала	ч. 3 ст. 4, ст. 151	МБОУ «Гимназия № 41»

	у 2-го выхода перепад высот менее 45 см, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6;	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	
1	2	3	4
4	Тип заполнения проема в складском помещении не соответствует требуемому (дверь с ненормированным пределом огнестойкости) (первый этаж лыжная база; кабинет труда помещение для хранения материалов из древесины для обучения) (по факту двери из древесины);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;	МБОУ «Гимназия № 41»
5	Тип заполнения проема в электрощитовой в техническом этаже не соответствует требуемому (дверь с ненормированным пределом огнестойкости);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;	МБОУ «Гимназия № 41»
6	Ширина эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки на 1-м этаже менее 1,2 м. (по факту 0,86м), (коридор № 18, лестничные клетки №17, 20 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
7	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток на 1-м этаже в тамбуры выходов непосредственно наружу менее 1,2 м. (по факту 0,86м), (тамбур №16, 21 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
8	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах (двери с пределом огнестойкости не менее EI 15); (1-й, 3-й, 4-й этаж №18 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.26* СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
9	В помещении столовой отсутствует второй эвакуационный выход; (помещение № 51 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.26* СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

 предписание № 60/1/49 от 27.03.2014г., п. 1

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;	МБОУ «Гимназия № 41»

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 296/1/174 от 27.10.2014г., протокол № 345 от 27.10.2014г.

Подпись лица, проводившего проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Приоржев Илья Владимирович, директор МБОУ «Гимназия № 41»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" октября 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)