



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Центрального района ОНД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района УНДПР

ГУ МЧС России по Кемеровской области

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru

Предписания № 49/1/51

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНД ПР ГУ МЧС России по КО Логинова Александра Геннадьевича, № 49 от «16» февраля 2015 г.

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. «09» марта 2015 г., по 11 час. 00 мин «09» марта 2015 г., с 10 час. 30 мин. «10» марта 2015 г., по 12 час. 00 мин «10» марта 2015 г., с 10 час. 00 мин. «31» марта 2015 г., по 11 час. 00 мин «31» марта 2015 г., проведена внеплановая проверка государственными инспекторами г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору капитанами внутренней службы Тузковым Дмитрием Александровичем, Дручининим Алексеем Ивановичем

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62 Б

(наименование и адрес объекта надзора)

совместно с директором Григорьевой Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;	01.10.2015г.	
2.	На 4-ом этаже отсутствуют двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток (лестничные клетки №14, №17 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	01.09.2016г	

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
и Кемеровского района по пожарному надзору Дручинин А.И.
« 31 » марта 2015 г.



Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
и Кемеровского района по пожарному надзору Тузков Д.А.
« 31 » марта 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 31 » 03 2015 г.

директор Григорьев Ч. В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору