



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognpko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Центрального района ОНД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru

г. Кемерово
(место составления акта)

«24» ноября 2015 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 335**

По адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62 «Б»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 335 от 21.10.2015 г. изданного зам. начальника отдела надзорной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,

деятельности г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Перминовой Натальи

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о
Алексеевны

(проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

28.10.2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

24.11.2015 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением НД Центрального района ОНД г. Кемерово, г. Березовского и

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кемеровского района

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение о проверке
вручено 23 октября 2015 года в 10 часов 00 минут нарочно:

Григорьевс Ирина Владимировна
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется))

(заполняется при проведении выездной проверки)

[Подпись]
(подпись)

«23» октября 2015 г.
10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Дручинин Алексей Иванович, Тузков Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных

государственные инспектора г. Кемерово по пожарному надзору

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Григорьева Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Пожарная лестница не соответствует требованиям по высоте ограждения площадки должно быть 1,2 м (по факту 70 см) и расстояние от земли до лестнице должно быть не более 1,5 м (по факту 2м) (согласно испытания наружной вертикальной пожарной лестницы от 17.07.2015г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.30* СНиП 21-01-97*; п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009;	МБОУ «Гимназия № 41»

Ранее выявленные нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) срок исполнения которых не истек в соответствии с предписанием № 49/1/51 от 31.03.2015г., по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
2	На 4-ом этаже отсутствуют двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток (лестничные клетки №14, №17 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	подп. д) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
3	Тип заполнения проема в складском помещении не соответствует требуемому (дверь с ненормированным пределом огнестойкости) (первый этаж лыжная база; кабинет труда помещение для хранения материалов из древесины для обучения) (по факту двери из древесины);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;	МБОУ «Гимназия № 41»
4	Тип заполнения проема в электрощитовой в техническом этаже не соответствует требуемому (дверь с ненормированным пределом огнестойкости);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;	МБОУ «Гимназия № 41»
5	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах (двери с пределом огнестойкости не менее EI 15); (1-й, 3-й, 4-й этаж №18 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.26* СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
 п.п. 7, 8 предписания № 49/1/51 от 31.03.2015 г.

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
6	Ширина эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки на 1-м этаже менее 1,2 м. (по факту 0,86м), (коридор № 18, лестничные клетки №17, 20 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»
7	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток на 1-м этаже в тамбуры выходов непосредственно наружу менее 1,2 м. (по факту 0,86м), (тамбур №16, 21 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	МБОУ «Гимназия № 41»

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____ предписание № 335/1/207 от 24.11.2015 г., постановление № 313 от 24.11.2015г.

Подпись лица, проводившего проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Григорьев Артем Владимирович, директор МБОУ «Телеканал»
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" ноября 2015 г. *[Handwritten signature]*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)