



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Центрального района ОНД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района УНДПР

ГУ МЧС России по Кемеровской области

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru

Предписания № 335/1/207

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНД ПР ГУ МЧС России по КО Перминовой Натальи Алексеевны, № 335 от «21» октября 2015 г.

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «28» октября 2015 г., по 12 час. 00 мин «28» октября 2015 г., с 13 час. 00 мин. «24» ноября 2015 г., по 14 час. 00 мин «24» ноября 2015 г., проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дручининым Алексеем Ивановичем

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62 Б

(наименование и адрес объекта надзора)

совместно с директором Григорьевой Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарная лестница не соответствует требованиям по высоте ограждения площадки должно быть 1,2 м (по факту 70 см) и расстояние от земли до лестнице должно быть не более 1,5 м (по факту 2м) (согласно испытания наружной вертикальной пожарной лестницы от 17.07.2015г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.30* СНиП 21-01-97*; п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009;	01.09.2016г.	
2.	На 4-ом этаже отсутствуют двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток (лестничные клетки №14, №17 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	01.09.2016г	