



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД Центрального района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района**

**УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области**

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru

### **Предписания № 5/1/6**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Маслова Андрея Вячеславовна № 5 от «25» января 2017 г.

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «06» февраля 2017 г., по 12 час. 00 мин «06» февраля 2017 г., с 11 час. 00 мин. «07» февраля 2017 г., по 12 час. 00 мин «07» февраля 2017 г., с 09 час. 00 мин. «21» февраля 2017 г., по 10 час. 00 мин «21» февраля 2017 г., проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дручининым Алексеем Ивановичем

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 62 Б

(наименование и адрес объекта надзора)

совместно с директором Григорьевой Ириной Владимировной, ответственным за пожарную безопасность Митиным Юрием Геннадьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Под лестничной клеткой из актового зала устроено помещение кладовой;	п. 23 к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;	01.09.2017г.	
2.	Осуществляется хранение на лестничной площадке лестницы из актового зала вещей и других материалов;	п. 23 к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;	01.09.2017г.	
3.	Устроена мастерская в подвале,	п. 23 г) Правил противопо-	01.09.2017г.	

	где нет самостоятельного выхода;	пожарного режима в Российской Федерации утвержденным Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;		
4.	Пожарная лестница не соответствует требованиям по высоте ограждения площадки должно быть 1,2 м (по факту 70 см) и расстояние от земли до лестнице должно быть не более 1,5 м (по факту 2м) (согласно испытания наружной вертикальной пожарной лестницы от 17.07.2015г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.30* СНИП 21-01-97*; п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009;	01.09.2017г.	
5.	На 4-ом этаже отсутствуют двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток (лестничные клетки №14, №17 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденным Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390; п. 6.18* СНИП 21-01-97*;	01.09.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
и Кемеровского района по пожарному надзору Дручинин А.И.  
« 21 » февраля 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]  
(подпись)

инспектор Тригоревы Ч. Д.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » 02 2017 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору